



Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура  
Волгоградской области  
Прокуратура  
г. Волжского  
ул. Чайковского, 8  
г. Волжский, 404130

Директору МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №30 им.Медведева С.Р.»

Чернову А.Ф

16.07.2018 № 7.61. 2018

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений законодательства  
о пожарной безопасности

Прокуратурой г.Волжского Волгоградской области во исполнение задания прокуратуры Волгоградской области проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В силу части 7 ст. 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, введенного в действие Федеральным законом от 22.07.2008 N 123 - ФЗ (далее - Федеральный закон №123-ФЗ) системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Проверкой в МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №30 им.Медведева С.Р.» установлено, что в нарушение ст.4, п.3, пп.5, 7 ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования; п.12.48\* НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования приборы приемно-контрольные и приборы» управления АУПС в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не установлены.

АБ № 14730

Нарушения требований действующего законодательства в сфере пожарной безопасности могут повлечь причинение имущественного вреда, а так же гибель людей.

Указанные нарушения законодательства стали возможны в результате ненадлежащего исполнения обязанностей отдельными сотрудниками и отсутствия контроля со стороны руководства образовательного учреждения .

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры г.Волжского, в течение месяца принять меры к устранению указанных нарушений действующего законодательства, их причин и условий, им способствующих, и недопущению их впредь.
2. Рассмотреть вопрос о персональной ответственности виновных в описанных в представлении нарушениях.
3. О результатах рассмотрения данного представления уведомить прокуратуру г. Волжского в месячный срок.

Заместитель прокурора города

Г.Т. Галанин

