



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волжскому, Ленинскому и  
Среднеахтубинскому районам Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Волжский

(место составления акта)

" 12 " октября 20 16 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 047/280

По адресу/адресам: Волгоградская область, г. Волжский, пр-кт Дружбы 65

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 047/280 от «26» сентября 2016 г. данного начальником ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Айсиным Р.Х.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения**  
**«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №30 имени Медведева С.Р.**

**г. Волжского Волгоградской области»**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 03 " октября 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа в течении 1 рабочего дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам  
Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор МБОУ СШ №30 Чернов Александр Филиппович 27.09.2016г.; 03.10.2016г.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: инспектор ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области лейтенант внутренней службы Локтюхина Анастасия Андреевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа/ако аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СШ №30 Чернов Александр Филиппович; заместитель директора по безопасности МБОУ СШ №30 Бабкин Игорь Алексеевич; заведующий хозяйством МБОУ СШ №30 Гусева Галина Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки:

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
1.	Книгохранилище (помещение с хранением горючих материалов, расположенное рядом с актовым залом) не выгорожено противопожарными преградами (противопожарной дверью) от помещений иного функционального назначения (лестничные клетки) (ч.1 ст.59, ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");	заведующий хозяйством МБОУ СШ №30 Гусева Галина Михайловна
2.	Не обеспечено наличие на дверях Книгохранилища (помещение складского назначения) обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.20 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме")	заведующий хозяйством МБОУ СШ №30 Гусева Галина Михайловна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

**выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):**

*не выявлено*

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:** карта партнера; акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования от 2007г.; лицензия №5-Б/00353 от 20.11.2012г.; договор №133 на обслуживание АПС и системы видеонаблюдения; акт №83 комплексного опробования систем противопожарной защиты от 29.08.2016г.; акт качества работ по монтажу системы стрелец-мониторинг от 31.10.2011г.; лицензия №34-Б/00138 от 27.10.2015г.; договор №57/16/ТО/П от 01.06.2016г.; выписка из журнала «Документация по ТО установок»; лицензия №5-Б/00353 от 20.11.2012г.; акт №663 от 02.06.2016г. «О ремонтно-профилактических работах на ВПВ»; протокол №256/ИКК-Т от 04.08.2016г. «Контрольных испытаний на воспламеняемость»; протокол №257/ИКК-Д от 04.08.2016г. «Контрольных испытаний качества огнезащитной обработки деревянных конструкций; акт №1193 от 28.09.2016г. «О техническом состоянии дымовых и вентиляционных каналов по результатам очередных проверок»; паспорта на дверь противопожарную металлическую; сертификат соответствия С-RU.ПБ42.В.00019; приказ №214/4 от 23.08.2016г. «Об организации ПБ в 2016/2017 учебном году и установлении ППР на объекте»; лицензия №873 от 20.08.2012г.; лицензия серия А №326462 от 17.06.2010г.; ксерокопии удостоверения о прохождении ПТМ; ксерокопия паспорта гр. Гусевой Г.М.; приказ №214/15 от 23.08.2016г. «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в 2016/2017 учебном году»; Предписание № 047-280/1/1 (470116) от 12.10.2016г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности; приказ о назначении Фроловой Н.В. И.О. директора МБОУ СШ №30



Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ А.А. Локтюхина

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.О. директора МБОУ СШ №30 Фролова Наталья Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 12 ” октября 20 16 г.