



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Волгоградской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волжскому, Ленинскому и
Среднеахтубинскому районам Волгоградской области
г. Волжский, ул. Карбышева, 13
тел. 8 (8443) 39-65-61

Предписание № 047-280/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №30 имени Медведева С.Р.

г. Волжского Волгоградской области»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного Государственного инспектора г. Волжского, Ленинского и Среднеахтубинского районов Волгоградской области по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области полковника внутренней службы Айсина Р.Х. № 047/280 от «26» сентября 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «03» октября 2016 г. по 12 ч. 00 мин. «03» октября 2016 г. проведена **плановая выездная проверка** помещений и территории МБОУ СШ №30,

(наименование органа ГПН)

расположенных по адресу: г. Волжский, пр-кт Дружбы 65 государственным инспектором г. Волжского, Ленинского и Среднеахтубинского районов Волгоградской области по пожарному надзору – инспектором ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Локтюхиной А.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с директором МБОУ СШ №30 Черновым Александром Филипповичем; заместителем директора по безопасности МБОУ СШ №30 Бабкиным Игорем Алексеевичем; заведующим хозяйством МБОУ СШ №30 Гусевой Галиной Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1.	Книгохранилище (помещение с хранением горючих материалов, расположенное рядом с актовым залом) не выгорожено противопожарными преградами (противопожарной дверью) от помещений иного функционального назначения (лестничные клетки)	ч.1 ст.59, ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	12.05.2017	

2.	Не обеспечено наличие на дверях Книгохранилища (помещение складского назначения) обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п.20 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	12.05.2017	
----	--	---	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Волжского, Ленинского и Среднеахтубинского районов по пожарному надзору инспектор ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области лейтенант внутренней службы Локтюхина Анастасия Андреевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 12 » октября 2016 г

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 12 » октября 2016 г.

И.О. директора МБОУ СШ №30
Фролова Наталья Васильевна
(должность, фамилия, инициалы)